




SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

Sistema de Atendimento ao Contribuinte Bombeiro Militar



MEMORIAL DE INCÊNDIO

PROTOCOLO: 2320010235170

1. Dados do Imóvel

1.1. Endereço

- 1.1.1. Rua/Av.: Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho
- 1.1.2. Número: 3010
- 1.1.3. Complemento:
- 1.1.4. CEP: 50630810
- 1.1.5. Bairro: Cordeiro
- 1.1.6. Município: RECIFE

1.2. Classificação da Ocupação

- 1.2.1. Tipo de ocupação (segundo Art. 7º do COSCIP): TIPO K - ESCOLAR
- 1.2.2. Classe de ocupação (segundo o IRB): A
- 1.2.3. Rubrica segundo o TSIB: CLASSE 01

1.3. Características do Imóvel

- 1.3.1. Área construída declarada: 311,43(m²)
- 1.3.2. Área de Coberta: 311,43(m²)
- 1.3.3. Número de pavimentos: 1
- 1.3.4. Área por Pavimento:

Pavimento	Área
PAVIMENTO 01	311.43(m²)

2. Razão Social / Proprietário

- 2.1. CNPJ/CPF:** 52.721.171/0001-03
- 2.2. Razão Social/Nome:** ASSOCIAÇÃO MARIA DO CARMO
- 2.3. Telefone para Contato:** 81 9696 - 9609
- 2.4. E-mail:** biafrconst@gmail.com

3. Dados do Responsável Técnico

- 3.1. Nome:** BEATRIZ FERNANDES DA SILVA
- 3.2. CREA/CAU:** A1940597
- 3.3. Telefone para Contato:** 81 99116 - 3495
- 3.4. E-mail:** biafrconst@gmail.com

4. Saída de Emergência

4.1. Escadas

4.1.1. Emergência

Não se aplica

4.2. Degraus

Não se aplica

4.3. Porta Corta fogo (PCF)

Não se aplica

4.4. Rampa

4.4.1. Emergência

Não se aplica

5. Sistema de iluminação de Emergência

- 5.1. Potência da lâmpada:** 3(W)

Outros:

5.2. Tipo do sistema alimentador: Autônomo

Outros:

5.3. Autonomia do sistema: (h)

Outros:

5.4. Observação:

6. Sinalização de Emergência

6.1. Luminoso: Não

6.1.1. Potência da lâmpada: 0(W)

Outros:

6.1.2. Tipo do sistema alimentador:

Outros:

6.1.3. Autonomia: 0(h)

Outros:

6.2. Fotoluminescente: Sim

6.2.1. Observações:

7. Hidrante e/ou Carretel de Mangotinho

Não se aplica

8. Chuveiros Automáticos

Não se aplica

9. Bombas de Incêndio, Vazões e Pressões nos Hidrantes / Chuveiros Automáticos

Não se aplica

10. Central GLP

Não se aplica

11. Gás natural

Não se aplica

12. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

Não se aplica

13. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Não se aplica

14. Heliponto

Não se aplica

15. Proteção contra Incêndio (por Pavimento / Setor)

15.1. Extintores:

Tipo	Capacidade	Quantidade
A B C	4Kg	3

15.2. Descrição da proteção contra incêndio por pavimento/setor:

EDIFICAÇÃO Altura: 3.00 m

PAVIMENTO TÉRREO: 311.43 m²

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO/CAPACIDADE/VOLUME/MEDIDAS/POTÊNCIAS
03	EXTINTORES ABC DE 4 KG
09	PLACAS DIRECIONAIS FOTOLUMINESCENTES
05	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

RESPONSABILIDADE DE CONTROLE DE PÚBLICO.

Atesto que o público máximo para a creche/escola apresentada neste projeto de prevenção e combate a incêndio é de 260 alunos. Estando sob minha responsabilidade como proprietário e/ou produtor do evento, o controle da quantidade de público. Em caso de descumprimento, estou ciente que estarei sujeito além das sanções administrativas, as penas previstas nos artigos 132 e 330 do Código Penal Brasileiro.

Assinatura do Responsável Técnico



PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROTOCOLO: 2320010235170
CPF/CNPJ: 52.721.171/0001-03
CÓD. AUTENTICIDADE: 37ffb07ad9477931